



CERTIFIKAT
INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Antal Bilagor:
Enclos:

Certifierings nr / Certificate No
Force 200214-01

Handläggare/Ref Jean Klang	Uppdragsnr / Comm No 7426042	Innehavare / Holder AB Gävle Cisternplast
Föreskrift, anvisning / Ordinance, Code SÄIFS 1997:9	Objekt / Object Inklädnad för cisternbotten, cistern med denna botten får brukas enligt villkoren för K-cistern i SÄIFS 1997:9	Utmarksvägen 8 A
Beteckning / Designation GC-tank	Innehavarens handläggare / Holders Ref Åke Holmsten	Beställningsnr / Order No 2002-03-15
	Tillverkare / Manufacturer AB Gävle Cisternplast	Utmarksvägen 8 A
		802 91 Gävle

Dokumentförteckning / List of document

Antal ex. No of pages	Dokument nr. Document No.	Revision	Antal ex. No of copies	Dokument nr. Document No.	Revision
1	Material, konstruktions- och arbetsbeskrivning GC-tank daterad 1997-06-01	0			

Villkor för certifikatets giltighet / Conditions for the validity of the certificate

1. Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med nr. SA 1-1-7234-2 och STK 9710-1.
2. Grundläggande norm för detta certifikat är SÄIFS 1997:9 samt tillämpliga delar av SA:s tekniska instruktion TA 13-01
3. Konstruktion.
Befintlig cistern enligt cisternanvisning V i mark, diameter 1-2,5 m som är utvändigt korrosionsskyddad genom godkänt utförande av glasfiberarmerad polyester eller godkänt katodiskt skydd.
Inklädnaden skall omfatta nedre halvan av cisternytan och skall armeras enligt AB Gävle Cisternplasts arbetsbeskrivning, GC-tank daterad 1997-06-01.
4. Användning.
Cisternen får användas för förvaring av bensin, etanolblandning till 96% max 25°C, fotogen, diesel och eldningsolja samt RME max 30°C.
5. Egenkontroll.
Egenkontrollen skall utföras enligt TA 13-01 punkt 6. Avtal om efterkontroll skall tecknas med ackrediterat kontrollorgan enligt EN 45004(A) med särskilt godkännande enligt SÄIFS 1997:9.

FORCE Technology Sweden AB

<input type="checkbox"/> Godkänd med villkor enl ovan / Approved with conditions above	Giltighetstid / Period of validity 20020515-20090515	
Ört / Place Västerås	Datum / Date 2002-05-15	Namn / Name Jean Klang
Kopia till / Copy to Lars Ivar Ivarsson Räddningsverket		Sign