

## Anvisning avseende tillstånd vid cisternkontroll

Vid kontroll av cisterner med brandfarlig vara kan innehållet behöva pumpas över till en tillfällig förvaring (t.ex. cistern eller tankbil), ofta med en volym som innebär tillståndsplikt. Det är då möjligt att den som bedriver verksamheten (t.ex. en bensinstation) har ett tillstånd som även omfattar sådan tillfällig förvaring.

Ett befintligt tillstånd kan med fördel kompletteras med denna förvaring, utan att ett nytt tillstånd behöver sökas för hela verksamheten. Detta förutsätter att det finns en angiven plats för den tillfälliga förvaringen, och att den som har tillståndet styr hanteringen under den tid den pågår.

Det är också den som har tillståndet som ansvarar för att en föreståndare finns utsedd för denna förvaring. Alternativet är att kontrollorganet/entreprenören söker tillstånd för sådan hantering, som då helt och hållet tar på sig ansvaret för den tillfälliga förvaringen.

ADR-godkända transportfordon som lämnar platsen efter att de lastats omfattas dock inte av kravet på tillståndsplikt, eftersom de omfattas av ADR-regelverket.