



Oktober 1997

PM
Tord Börjesson

Avsyningsprotokoll

Datum: _____

Plats: _____

Närvarande:

Tillståndshavaren

eller hans ombud*

Tillsynsmyndigheten*

fax

* Obligatorisk närvaro

Checklista Administrativ kontroll

1 Finns tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor?	
2 Innehåller tillståndet villkor?	
3 Är villkoren uppfyllda?	
4 Är tillståndet tidsbegränsat?	
5. Har föreståndare utsetts?	
6. Har föreståndare tillräcklig kompetens i form av kunskaper och erfarenhet?	
7. Har föreståndare tillräckliga befogenheter för att kunna fullgöra sitt ansvar?	
8. Är ställföreträdare utsedd?	
9. Har ställföreträdande föreståndare tillräcklig kompetens i form av kunskaper och erfarenhet?.	
10. Har ställföreträdande föreståndare tillräckliga befogenheter för att kunna fullgöra sitt ansvar?	
11. Har RN underrättats skriftligt om föreståndare och ev ställföreträdare?	
12. Har övrig personal tillräckliga kunskaper om VRU-anläggningen ?	
13. Finns driftinstruktioner på svenska språket?	
14. Finns skötselinstruktioner på svenska språket?	

15. Finns rutiner för dokumentering, utvärdering och rapportering av tillbud och olyckor?	
16. Finns delar av anläggningen som omfattas av obligatorisk kontroll av ackrediterat organ?	
17. Är kontrollen av dessa delar klar?	
18. Är de delar av kärl och rörledningar som <u>inte</u> omfattas av obligatorisk kontroll, kontrollerade?	
19. Är materialen granskade med godtagbart resultat?	
20. Är svetsbehörigheten granskad?	
21. Är svetsarna på ledningen granskade med godtagbart resultat?	
22. Är tryckprovning och täthetsprovning klar?	
23. Är högsta drifttryck fastställt?	
24. Finns klassningsplaner?	
25. Är nödvändig elutrustning inom klassat område i rätt utförande och rätt installerad?	
26. Är kontrollen av elutrustningen utförd av person med tillräcklig kompetens?	
27. Har cisterner och rörledningar genomgått obligatorisk kontroll av ackrediterat organ?	

28. Uppfyller mediarör kraven i rörledningsnorm?

PÅ-PLATS-KONTROLL

29. Är anläggningsarbetena i huvudsak avslutade?

30. Är den allmänna ordningen tillfredsställande?

31. Är kraven på avstånd uppfyllda?

32. Är inhägnader klara, tillräckligt höga?

33. Är ev. dörrar låsbara?

34. Är läckageutrustning provad?

35. Är anläggningen skyddad mot påkörning?

36. Finns varningsskyltar och förbudsskyltar enligt europastandard?

37. Är rörledningarna märkta enligt standard?

38. Är alla skyltar, knappar och märkningar som avser drift och underhåll korrekta och på svenska språket?

39. Är manometrarna graderade i bar på huvudskalan?

40. Är slangar vid rackar avsedda för brandfarlig gas?

41. Har anläggningen brandteknisk avskiljning enligt föreskrifterna?	
42. Är ventilationen av rum med gasutrustning tillfredsställande?	
43. Har säkerhetsventiler sina utlopp utomhus och > 3 m över arbetsplan?	
44. Finns anslutning för kvävgasfyllning?	
45. Finns utrustning för brandbekämpning av material i anläggningens närhet?	
46 Övrigt. _____ _____ _____ _____	