



Checklista för avsyning eller tillsyn av ovan-mark anläggningar för brandfarliga gaser

De flesta kraven till skydd mot brand och explosion återfinns i tillämpningsföreskrifterna om cisterner, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas.

- Är den allmänna ordningen på anläggningen tillfredsställande?
- Är minsta tillåtna avstånd uppfyllda?
- Är lossningsplatsen utformad så att tankfordonet lätt kan köra därifrån, t.ex. utan att backa?
- Är lossningsplatsen tillfredsställande avskild från annan verksamhet?
- Står cisternen på lutande, bärande och obrännbart underlag?
- Är cisternens mantelyta och ledningar inspekterbara runt om?
- Står anläggningen skyddad mot påkörning?
- Är anläggningen skyddad mot fallande föremål?
- Finns anslutning för potentialförbindning från tankfordonet?
- Finns inhägnader?
Anm. Minst två meter hög inhägnad minst två meter från de inhägnade anläggningsdelarna är tillräckligt.
- Är dörrar och grindar låsbara?
- Är ventiler skyddade mot obehörigt öppnande?
Anm. Ventiler som är åtkomliga ska vara låsta, blindflänsade e.d.
- Är brännbart material så skilt från cisternen att det vid brand inte kan skada den?
- Är ventilationen tillfredsställande?
- Är gasolcisternen och besiktningsskyldiga rörledningar godkända av ackrediterat organ vid installationsbesiktning eller återkommande besiktning?
- Är ovanstående godkännande fortfarande giltigt?
- Har rörledningar och slangar betryggande säkerhet mot yttre påverkan och inre övertryck?
- Är rörledningar och slangar av brandhärdigt material?
Anm. Ledningar som inte kontrolleras av ackrediterat organ ska också kunna visas vara täta genom dokumenterad egenkontroll.



- Mynnar säkerhetsventiler utomhus och på lämplig plats?**
Anm. Utsläppt gas får t.ex. inte komma in genom ventilationssystemet.
- Är klassningsplanerna aktuella?**
- Uppfyller elinstallationerna i klassade områden SEK Handbok 427?³**
- Är kontrollen gjord av person med tillräcklig kompetens?³**
Anm. Klassningsplanen görs i regel efter SEK Handbok 426. Kontrollen ska vara dokumenterad i protokoll e.d.
- Finns varningsskyltar och förbudsskyltar enligt föreskrifterna uppsatta bredvid dörrarna?**

³ Vid tillsyn görs kontroll av kompetent person endast då tillsynsmyndigheten har skäl att anta att fel föreligger.