



FÖRSÖKSDRIFTSTILLSTÅND enligt § 30 FBE

För igångkörning och intrimning av system i anläggning för brandfarlig vara kan behov av tillstånd till provdrift finnas.

Detta tillstånd utfärdas av Räddningsnämnden (RN).

Innan sådant tillstånd meddelas anser SÄI att följande punkter bör vara tillgodosedda:

- 1 Anläggningen skall vara så färdig som möjligt innan beslut fattas.
- 2 Typgodkännandebevis/certifikat som åberopas skall uppvisas för RN.
- 3 Kontrollintyg över installation av t. ex cisterner, rörledningar o dyl ackrediterat kontrollföretag (AKO) skall uppvisas för RN. (Om slutligt kontrollintyg ej kan utfärdas av AKO kan delintyg över kontroll av redan färdigmonterad installation accepteras).
- 4 Intyg att den elektriska installationen uppfyller starkströmsföreskrifterna ELSÄK 1994:7.
- 5 Reviderad klassningsplan skall uppvisas för RN.
- 6 Intyg att alla regler och säkerhetsfunktioner är funktionsprovade och godkända.
- 7 Personal, som skall sköta processanläggningen under provdriften skall utbildas i drift- och skötsel. Vid denna utbildning skall den teoretiska delen omfatta genomgång av drift- och skötselinstruktioner varvid särskild vikt skall läggas vid information om åtgärder vid felfunktion. Drift- och skötselinstruktioner skall därför finnas i sådant utförande att personal som skall utöva tillsyn över anläggningen under provdriften kan inhämta erforderliga informationer så att en säker provdrift kan genomföras. Räddningstjänsten bör beredas tillfälle att närvara vid utbildningen.